



**H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



**MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL
LO-825006999-N33-2014
LICITACIÓN: AYO-LOPSRM-14-CPUB/FID-02**

Acta que se formula siendo las **12:00** horas del día **20 de Junio de 2014**, con motivo de la Junta de Aclaraciones celebrada en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras Públicas Municipales sito en el edificio del Ayuntamiento de Culiacán en Av. Álvaro Obregón esquina con Mariano Escobedo, segundo piso, en la colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se reunieron los C.C. representantes de las empresas constructoras siguientes:

CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V., CONSTRUIDEAS CULIACAN, S.A. DE C.V. Y ISRAEL AGUILAR VILLA.

También se reunieron, los C.C. **ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO, ING. JUAN CARLOS GALINDO ANGULO** en representación de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Culiacán; con el objeto de dar cumplimiento a la junta de aclaraciones referente a la **LICITACIÓN PÚBLICA** con número **LO-825006999-N33-2014** y **numero de contrato AYO-LOPSRM-14-CPUB/FID-02**, para la adjudicación de la obra consistente en: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON SUPERFICIE SINTÉTICA EN FRACCIONAMIENTO TERRANOVA, DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA**

LA EMPRESA CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE CV. SOLICITA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

PREGUNTA 1.- EN LA PARTIDA TECHUMBRE METALICA PARA CANCHA, FALTAN CROQUIS DE DETALLES PARA EL SIGUIENTE CONCEPTO:

250838.- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE 1.20 MTS. DE PERALTE Y 22.27 MTS DE LONGITUD, COMBADA CON UN TIRANTE DE 1.50 MTS. AL CENTRO DEL CLARO, A BASE DE PTR DE 3" X 3" COLOR BLANCO EN (CUERDA SUPERIOR E INFERIOR), DOS MONTANTES DE 3" X 3" CALIBRE VERDE EN CADA EXTREMO INTERIOR DE LA ARMADURA SOLDADOS A PLACAS DE COLUMNA, DOS DIAGONALES Y DOS MONTANTES EN CADA EXTREMO DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CALIBRE VERDE, MONTANTES Y DIAGONALES DE 2 1/2" X 2 1/2" COLOR BLANCO EN PARTE EXTERNA, (VER CROQUIS), INCLUYE: SOLDADURA 7018, APLICACIÓN DE PRIMARIO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RESPUESTA1 : LA CONVOCANTE HACE ENTREGA DEL PLANO CON EL DETALLE SOLICITADO.

PREGUNTA 2.- PARA EL CONCEPTO:

061812.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE CONCRETO TIPO NEW YORK DE 2.45 MTS. DE LONGITUD POR 0.88 MTS. DE ALTO, FABRICADA EN CONCRETO F'C=350 KG/CM2 Y MADERA, INCLUYE: PUESTA EN OBRA, PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

FALTA CROQUIS DE DETALLE ¿ES HECHA EN OBRA O PREFABRICADA BAJO QUE ESPECIFICACIONES ES?

RESPUESTA1: LA CONVOCANTE ENTREGA CROQUIS CON DETALLE, Y ACLARA QUE ES UN PRODUCTO PREFABRICADO.

Coinciden los presentes en que no existe duda alguna sobre el catalogo de conceptos, proyectos, las bases de licitación y sobre el lugar de los trabajos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión siendo las **13:00** horas del día **20 de Junio 2014**, firmando de conformidad los ahí reunidos en dicho acto, y entregándoseles copia a los mismos, siendo ésta **la primera y última junta de aclaraciones** previo al acto de apertura que se realizara el día **27 de Junio de 2014 a las 10:00 horas.**





H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL
LO-825006999-N33-2014
LICITACIÓN: AYTO-LOPSRM-14-CPUB/FID-02

EMPRESA CONSTRUCTORA	FIRMA
CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V.	
CONSTRUIDEAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	
ISRAEL AGUILAR VILLA	

POR EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO

ING. JUAN CARLOS GALINDO ANGULO

